

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Финанс Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах  
(Подольский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» в Московской области)  
142119, Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 4,  
тел. 84955410874, email: podolsk@egemo.ru, сайт: https://sespodolsk.ru/  
ОКПО 01934868 ОГРН 1055005109147 ИИН/КНП 5029081629/503643001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДАХ ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВО,  
ЛЕНИНСКОМ, КАШИРСКОМ, СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОМ, СТУПИНСКОМ РАЙОНАХ**

Адреса мест осуществления деятельности:

142119, Россия, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский пр-кт, д.4 (помещение 1 литер А, помещение 1,  
помещение 6 архив, литер В); 142700, Россия, Московская область, город Видное, ул. Новая, д. 4

Уникальный номер заявки об аккредитации в РАЕ № РОСС RU.0001.510646



*Юлия Журова*



**ПРОТОКОЛ**

**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 102024122.7028 от 23.08.2024

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя филиала - заместитель  
главного врача филиала, руководитель ИЛЦ

М.А. Спирина  
23.08.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Аква Лига"
2. Юридический адрес: Московская область, г. Видное, проезд Проектируемый, №5028, Северная Промзона, д. №6, офис 59 тел. 8-465-740-09-55  
Фактический адрес: Московская область, г. Видное, проезд Проектируемый, №5028, Северная Промзона, д. №6
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая "BIG WATER" (Биг Ватер) не газ, емкость 1,8, 9 л; дата изготовления: 08.08.2024; срок годности: 6 месяцев при температуре от +2°C до +20°C беречь от прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течении 10 дней; упаковка: ПЭТФ бутылка
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Аква Лига"  
Юридический адрес: Московская область, г. Видное, проезд Проектируемый, №5028, Северная Промзона, д. №6, офис 59 тел. 8-465-740-09-55  
Фактический адрес: Московская область, г. Видное, проезд Проектируемый, №5028, Северная Промзона, д. №6  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Аква Лига", Московская область, г. Видное, проезд Проектируемый, №5028, Северная Промзона, д. №6, линия розлива питьевой воды, образец №5
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 19.08.2024 10:00  
Ф.И.О. должность: заказчик,  
Условия доставки: доставлено автотранспортом (соответствует ИЦ)  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2024 11:20
7. Дополнительная сведения: Сопроводительный документ № 1222460  
Цель исследований, основание: Декларирование, договор № 122/477-8 от 12.01.2024  
Заявление (заявка) № 122/27 от 12.01.2024  
Образец предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и указанную заказчиком в формате об образце.  
Проба отобрала химиком-лаборантом Солодковой С.В.
8. ИЦ на продукцию: ТУ 11.07.11-001-96331173-2019
9. ИЦ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

10. Код образца (пробы): 10.24.7028 /8 122


11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр технический жидкостный	410502	Клеймо в паспорте от 01.12.2021	30.11.2024
2	Термометр технический жидкостный	414618	Клеймо в паспорте от 01.12.2021	30.11.2024

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на метода исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 19.08.2024 11:30					
Внутрилабораторный номер 7028 - 3882					
испытания проведены по адресу: 142700, Московская область, г. Видное, улица Новая, дом 4.					
дата начала испытаний 19.08.2024 11:30 дата выдачи результата 23.08.2024 09:05					
1	E. coli	КОЕ/250см3	не обнаружено	отсутствие в 250 см3	ГОСТ 31955-1-2013
2	Enterococcus	КОЕ/250см3	не обнаружено	отсутствие в 250 см3	СТБ ISO 7899-2-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250см3	не обнаружено	отсутствие в 250 см3	ГОСТ ISO 16266-2018
4	БГКП	КОЕ/250см3	не обнаружено	отсутствие в 250 см3	ГОСТ 18963-73*
5	ОМЧ при температуре 22 град.С	КОЕ/см3	17	не более 100	ГОСТ ISO 6222-2018
6	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см3	0	не более 20	ГОСТ 18963-73

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Дьяченко О. В., фельдшер-лаборант отделения отбора кодирования проб и выдачи результатов Подольского филиала ФБУЗ "ЦиН" в Московской области"

конец протокола испытаний № 102024122.7028 от 23.08.2024

*Копия  
верна*

ГЕН. ДИРЕКТОР  
ЖУРОВА ЛА

