

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
(ФБУ «Марийский ЦСМ»)

Испытательный центр
Россия, 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3, телефон (8362) 41-20-18, 74-07-98, факс: (8362) 41-16-94, e-mail: test@mariscsm.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AA61. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30 марта 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 322-АП/25

от 23.04.2025 на 2 стр.



Информация о заказчике

- ✓ ИНН, наименование заказчика: 5003143951, Общество с ограниченной ответственностью «Аквахелс».
- ✓ Юридический адрес заказчика: 427710, Удмуртская республика, Якшур-Бодьинский район, село Чур, проезд Заводской, д. 3.

Идентификация задания

- ✓ Техническое задание: провести испытания продукции на соответствие требованиям нормативных документов (НД) по заявке от 17 апреля 2025 года.
- ✓ Отклонения, дополнения, исключения из технического задания: нет.

Информация, предоставляемая заказчиком

- ✓ Наименование образца испытаний: Вода минеральная природная столовая питьевая "Чуровская" торговая марка Chugrau (Чуро) скважина Б2117.
- ✓ НД на продукцию: ТУ 11.07.11-005-43663691-2020.
- ✓ Наименование страны-изготовителя: Российская Федерация.
- ✓ Наименование изготовителя: ООО «Аквахелс».
- ✓ Адрес производства: 427710, Удмуртская республика, Якшур-Бодьинский район, село Чур, проезд Заводской, д. 3.
- ✓ Дата изготовления: 20.11.2024.

Отбор образцов (проб)

- ✓ Отбор образцов проведен заказчиком. Акт приемы № 165 от 17 апреля 2025 года.

Информация о представленных образцах на испытания

- ✓ Общий объем образца, л: 6,0.
- ✓ Дата поступления в аналитическую лабораторию ФБУ «Марийский ЦСМ»: 17 апреля 2025 года в 10 часов 00 минут.
- ✓ Шифр образцов (проб): Ф2В322.

Сведения о средствах измерения (оборудование): указание не предусмотрено.

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

- ✓ Отклонения, дополнения, исключения из методов испытаний: нет.
- ✓ Дата осуществления лабораторной деятельности: 17.04 - 23.04.2025.

№ п/п	Показатель	Методика испытаний	Единицы измерения	Требования НД: ТР ЕАЭС 044/2017; ТУ 11.07.11-005-43663691-2020	Фактическое значение	Погрешность измерения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Минерализация общая (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	мг/дм³	Не более 1000/ 600-900	364,4		
2.	Гидрокарбонат ион (HCO ₃ ⁻)	ГОСТ 31957-2012	мг/дм³	Не нормируется / 300-600	292,8		
3.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	ГОСТ 31940-2013	мг/дм³	Не более 250 / В пределах 2-25	38,4	5,8 мг/дм³	
4.	Хлориды (Cl ⁻)	ГОСТ 4245-72	мг/дм³	Не более 250 / В пределах 2-30	12,0	-	

Протокол испытаний № 322-АП/25 от 23.04.2025

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец (пробу)!

Частичная переписка или копирование настоящего протокола испытания без разрешения Руководителя ИЦ ФБУ «Марийский ЦСМ» запрещена!

№ п/п	Показатель	Методика испытания	Единицы измерения	Требования НД: ТР ЕАЭС 044/2017; ТУ 11.07.11-005-43663691-2020	Фактическое значение	Погрешность измерения	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Кальций (Ca)	ГОСТ 23268.5-78	мг/дм ³	Не нормируется / В пределах 2-25	4,01		
6.	Магний (Mg)	ГОСТ 23268.5-78	мг/дм ³	Не нормируется / В пределах 2-10	2,43		

Примечание: Графа «5» Таблицы 1 оформлена по требованию заказчика.

Дата составления протокола испытаний: 23.04.2025.

Подпись и должность лиц (а), ответственных (ого) за подготовку протокола:

Инженер 1 категории

Ведущий инженер



Н.Ю. Гракова



Н.Г. Князева