

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-  
Черкесской Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены  
и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике

Юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г, Ленина пр-кт, дом 136, тел.: +8 (8782) 20-  
04-97

e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050900920982 ИНН 0917000428

Адреса мест осуществления деятельности: 369200, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск г, Чкалова ул, дом  
13а, тел.: 8(87879)2-75-89, e-mail: fguz\_k@09.rospotrebnadzor.ru; 369140, Карачаево-Черкесская Республика,

Зеленчукский р-н, Зеленчукская ст-ца, Красноармейская ул, дом 196, тел.: 8(87878)5-40-20, e-mail:

fguz\_z@09.rospotrebnadzor.ru; 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136, тел.:  
8(8782)20-04-97, e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
лабораторного центра, заместитель главного  
врача ФБУЗ «ЦГ и Э в КЧР»



*И.Ю. Овчинникова*

МП

И.Ю. Овчинникова

14.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-00/07243-24 от 14.08.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИДИ" (ИНН 0912003721 ОГРН  
1140912000052)

2. Юридический адрес: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, С.П. ЗЕЛЕНЧУКСКОЕ,  
СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ РОДНИКОВСКАЯ, Д. 59Б

Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская,  
ул Родниковская, 595

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Вода минеральная природная столовая питьевая  
"Жемчужина гор" негазированная 19 л, упаковка: ПЭТ упаковка;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "ЗАЛИДИ"

Юридический адрес: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, С.П. ЗЕЛЕНЧУКСКОЕ,  
СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ РОДНИКОВСКАЯ, Д. 59Б

Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская,  
ул Родниковская

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ООО "Залиди", Карачаево-Черкесская Республика, р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца  
Зеленчукская, ул Родниковская, 595

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 12.08.2024

Ф.И.О., должность: Асланукова Марина Чабановна Помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2024 16:00

Протокол испытаний № 09-00/07243-24 от 14.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка от 12 сентября 2024 г., Акт отбора от 12 августа 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

9. Код образца (пробы): 09-00/07243-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 54755 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Pseudomonas aeruginosa*;

СТБ ISO 7899-2 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                        | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ П | 94              |
| 2     | Термостат-инкубатор, SANYO MIR-254       | 10030095        |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 12.08.2024 14:00

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136  
дата начала испытаний 12.08.2024 14:20, дата окончания испытаний 14.08.2024 14:05

| № п/п | Определяемые показатели       | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | <i>E.coli</i>                 | КОЕ/250 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1) |
| 2     | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | КОЕ/250 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ Р 54755 п.9.3        |
| 3     | БГКП (колиформные бактерии)   | КОЕ/250 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1) |
| 4     | ОМЧ                           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                    | Не более 20                 | ГОСТ 18963 п.4.1          |
| 5     | Энтерококки                   | КОЕ/250 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | СТБ ISO 7899-2            |

Ответственный за оформление протокола:



Н.А. Баева, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 09-00/07243-24 от 14.08.2024