

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5,
тел.: +74922535828 e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а;
601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5;
601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5;
602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а;
601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8;
601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30;
601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12;
602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в;
601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18;
601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71;
600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20;
600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5;
601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а;
601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21B004
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией санитарно-химических
методов исследования - химик-эксперт
медицинской организации



О.В. Пивнева
11.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33-94-20/02054-23 от 11.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОГЕОЛОГИЯ" (ИНН 3301031826
ОГРН 1133339001432)

2. Юридический адрес:
Владимирская область, Р-Н АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Г. АЛЕКСАНДРОВ, УЛ. ГЕОЛОГОВ, Д.8
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Александровский, г Александров, ул Геологов, д. 8

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая (скважина)

4. Место отбора:
ООО "ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА "ПОЛАН", ВОДА ПИТЬЕВАЯ (СКВАЖИНА №2), Владимирская обл, р-н
Киржачский, д Ивашево

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.06.2023 13:00 - 13:15

Ф.И.О., должность: заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №173 от 20 июня 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-20/02054-33-00-20-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-метр-милливольтметр pH-150	0007
2	Анализаторы вольтамперметрические, АКВ-07МК	0435
3	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro RV-214	8728273761
4	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОФ-1-200	BP 96633
5	Спектрофотометры, UNICO № WP1607 1608019	WP1607 1608019
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9200051
7	Шкаф сушильный, СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5Н2	210068-20
8	Электроды сопротивления камерная лабораторная, СНОЛ 6/10	460


10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 477 Образец поступил 20.06.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5 тел: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru дата начала испытаний 20.06.2023 14:30, дата выдачи результата 10.07.2023 15:08					
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	0,50±0,10	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,38±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Железо общее	мг/дм ³	1,10±0,28	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
4	Жесткость	°Ж	4,90±0,74	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
5	Запах при 20 °С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
6	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
7	Кальций	мг/дм ³	56,0±6,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года)
8	Марганец	мг/дм ³	0200±050	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А п.6.5 вариант 3
9	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
10	Мутность	ЕМФ	7,7±1,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
11	Нитраты	мг/дм ³	0,120±0,024	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 метод Д
12	Нитриты	мг/дм ³	0,0190±0,0095	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
13	Сухой остаток	мг/дм ³	318±32	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Окисляемость перманганатная (в расчёте на атомарный кислород)	мг/дм ³	0,320±0,064	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) издание 2012 года
15	Вкус и привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
16	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
17	Сульфаты	мг/дм ³	25,0±2,5	Не более 500	ГОСТ 4389-72 п.2
18	Фториды	мг/дм ³	0,870±0,061	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 п.1, вариант А

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
19	Хлориды	мг/дм ³	0,83±0,12	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
20	Цветность	градус	1,80±0,54	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
21	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 У.В. Бахтерева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-20/02054-23 от 11.07.2023